

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोरखपुर

पत्रांक—सी०एफ०ओ० / एफ०एस०(स्कूल) / 2015
सेवा में,

दिनांक ०३/०६/२०१८

प्रबन्धक / व्यवस्थापक
आर.एस.पी. एकेडमी,
नियर धुरियापार शुगर मिल,
हरपुर, गोरखपुर

विषय:-
आर.एस.पी. एकेडमी, नियर धुरियापार, शुगर मिल, हरपुर, गोरखपुर के
मान्यता हेतु स्कूल भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का अग्नि/जीव
रक्षा, सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत
किये जाने के सम्बन्ध में :-

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक—शून्य दिनांक 28.05.2015

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में आर.एस.पी. एकेडमी, नियर धुरियापार, शुगर
मिल, हरपुर, गोरखपुर का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण / परीक्षण किया गया तो निम्न
तथ्य पाये गये जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. पहुँच मार्ग:- उक्त स्कूल भवन तक अग्निशमन वाहन पहुँचकर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
2. अग्निशमन कार्य हेतु पानी की स्थायी भूमिगत / टेरिस टैंक वांछित है।
3. स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति—वांछित नहीं है।
4. फस्ट एण्ड होजरीज—वांछित है।
5. भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणिकरण चिन्हयुक्त अग्निशामक उपकरण मानक संख्या—2190:1992 के अनुसार स्थापित एवं क्रियाशील है।
6. कम्पार्टमेन्टेशन—वांछित नहीं है।
7. स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति वांछित है।
8. निकास मार्ग के प्रदिप्त सकेंत चिन्ह लगे पाये गये।
9. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के अन्तर्गत जनरेटर सेट वांछित है।
10. डाउनकमर सिस्टम—वांछित है।
11. सेटबैक मानक के अनुसार वांछित हैं।
12. निकास की आवश्यकतायें एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।
13. विद्यालय भवन में ज्वलनशील पदार्थों का रख—रखाव ठीक पाया गया।
14. विद्यालय में उपस्थित कर्मचारियों के प्राथमिक अग्निशमन संचालित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अतः उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील बनाये रखना तथा
एन०बी०सी०—2005 तथा मानक संख्या—2190:1992 तथा उ०प्र० अग्नि निवारण व अग्नि सुरक्षा
नियमावली—2005 के नियम—४ में दिये गये निर्देशों का पालन करना तथा अग्निशमन विभाग से
निरीक्षण / परीक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण प्रमाण—पत्र प्राप्त करना सम्बन्धित
प्रबन्धक / व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर अग्निशमन / जीव रक्षा व्यवस्था का अग्नि
सुरक्षा प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से ०१(एक) वर्ष तक वैद्य माना जायेगा।
अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा में यह निर्गत प्रमाण—पत्र स्वतः निरस्त माना
जायेगा।

(B. DAYAL)
PRINCIPAL
DLW, VARANAS

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर

(विजय प्रकाश पाण्डे)
प्रबन्धक
आर० एस० पी० एकेडमी
हरपुर (नियर धीनी मिल)
गोरखपुर

Mrs. SITA SETHI
PRINCIPAL
Rani Laxmi Bai Memorial School
Sector-14, Vikas Nagar, Lucknow

PRINCIPAL
R. S. P. ACADEMY
Harpur, Gorakhpur